СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.HE40.B.00273/26

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ", ООО "ТЕРЕМ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 123100, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 1, помещение 16Н
Адрес места осуществления деятельности: 123100, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 1
Телефон: +74957752020, адрес электронной почты: info@rommer.ru
ИНН: 7729646148, ОГРН: 1097746810501.
Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № Т3-2026 от 02.02.2026 года

Изготовитель Tianjin Huilide New Materials Co., LTD.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.1825, TOWER A, WANDA PLAZA, HEDONG DISTRICT, TIANJIN CITY, 39.125933°, 117.252195°
Производственная площадка: Tianjin Minde Heating Equipment Co., LTD, Китай, No.3, Hailong Road, Economic Development Zone, Ninghe District, Tianjin, 39.311089°, 117.754166°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". ОГРН: 1187746745053, ИНН: 7727389738. Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE40. Телефон: +74950331663. Адрес электронной почты: Info@okalibr.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без теплоизоляции) из сшитого полиэтилена и полиэтилена повышенной термостойкости с алюминиевым слоем (PE-Xa/AL/PE-RT тип II), для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальным наружным диаметром от 16,2 до 40 мм, толщиной стенки от 2,6 до 6,0 мм, товарного знака «ROMMER».
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
Серийный выпуск
Код ОКПД 2: 22.21.29.110
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917390008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (подпункт 4.1.2, подпункты 5.1.1 - 5.1.4 и 5.1.8, подпункт 5.2.1, подпункты 5.4.1 и 5.4.2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 5391, 5392 от 25.08.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21РУ72)
акта анализа состояния производства № 07/05/26-10 от 19.05.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр"
Документов представленных заявителем - технических документов изготовителя материала № 01-SP 446v1 от 13.09.2019 года, № 01-SP 276-2010 от 05.03.2010 года
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок составляет 5 лет с даты продажи. Трубы хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе 1 м от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами. Трубы при хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
Условия хранения труб по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.08.2026 ПО 27.08.2031

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Малинина Оксана Юрьевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Кулебакина Наталья Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))